

Piła 2011-05-31

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców dotyczące Warunków Zamówienia Nr 11/2011 na „Projekt, wykonanie, dostawę i montaż węzłów ciepłych” o treści:

*Do obliczeń i doborów urządzeń, potrzebujemy następujące dane:*

- 1. Opory instalacji wewnętrznych w budynkach, tak ogrzewania jak i cyrkulacji,*
- 2. Wielkości zładu i wysokości statycznych instalacji grzewczych.*

odp. Uzyskanie powyższych danych jest po stronie projektanta, który powinien je uzyskać jako część realizacji projektu budowlano – wykonawczego węzła ciepłego (pkt. 4.1. WZ).

- 3. W przypadku węzłów poz. 1, 2, 7 prosimy podać ilość pracujących stacji mieszkaniowych (33 kW).*

odp. poz. 1 – 50 mieszkań, poz. 2 – 18 mieszkań, poz. 7 – docelowo 53 mieszkania (I etap – 24 mieszkania, II etap – 29 mieszkań).

Jednocześnie informujemy o zmianie w pkt. 4.2 Warunków Zamówienia polegającej na tym, że w zdaniu czwartym wykreśla się pozycje W1 i W2. Zdanie to brzmieć będzie następująco:

„Zamawiający nie dopuszcza zmian w typach urządzeń w pozycjach od RE1 do RE8, RDP1 oraz NW1.”

Kierownik  
Działu Technicznego

*Tomasz Smoleń*