

25.09.2017 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 26/2017 na „Modernizację rusztu mechanicznego kotła WR-10 na kotłowni KR-Kaczorska w Pile” o treści:

1. *Jak rozumieć zapis pkt.4 .2 mówiący o wykonaniu kompletnej dokumentacji. W rozumieniu konstruktora jest to komplet rysunków 15 podzespołów rusztu zawierających rysunki wykonawcze w ilości od 10 do 30 szt. Do odbiorcy trafia rysunek zestawieniowy rusztu i instalacji podmuchowej. Zresztą pełna dokumentacja jest własnością producenta i stanowi tajemnicę.*

Odpowiedź: Dokumentacja powinna zawierać DTR rusztu oraz rysunek zestawieniowy rusztu i instalacji podmuchowej.

2. *Czy kolektor zbiorczy instalacji podmuchowej ma być podłączony do wentylatora ?*

Odpowiedź: Tak, kolektor należy podłączyć do wentylatora.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych

Ireneusz Rożycki

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT

Mirosław Ellicki