

2.10.2017 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 25/2017 na „Modernizację kotła WR-25 na ściany szczelne wraz z instalacją odpylania na terenie kotłowni EC-Koszyce przy ulicy Śniadeckich w Pile” o treści:

1. *Czy lej żużlowy można wykonać z materiałów andaluzytowych, które są odporne na ścieranie i temperaturę ?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

2. *W związku z ogłoszonym przetargiem przez MEC Piła na modernizację kotła WR 25 na ścianach szczelnych proszę o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w Programie Funkcjonalno-użytkowym rozdz. IV pkt 1.2.
Oprócz rury o średnicy 44,5x4,5 gat P265GH TC1 do wykonania ścian szczelnych kotła dopuszcza się wykonanie ekranów z rury o średnicy 57x5 gat P265GH TC1.*

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie rur o średnicy 57x5 gat P265GH TC1.

CZŁONEK ZARZĄDKU
ds. Technicznych
Ireneusz Różycki

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT
Miroslaw Elicki