

Piła, 21 maja 2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ Nr 12/2018 na „Budowę czterech przyłączy ciepłych w Pile” o treści:

Proszę o podanie na jakiej długości należy przyjąć odtworzenia jezdni z rozścielacza (ul. Promienna).

Odp. Długość odtworzenia jezdni wynika z zastosowanego typu rozścielacza, który przewidziany jest do wykonania zadania. Zamawiający wymaga doprowadzenia jezdni asfaltowej po budowie przyłącza ciepłego do stanu określonego w SIWZ pkt. 4.2 oraz zgodnie z załączoną do projektu Decyzją Zarządu Dróg i Zieleni, „nawierzchnię bitumiczną odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia robót poprzez sfrezowanie górnej warstwy nawierzchni na całej szerokości jezdni, plus poszerzenie o min. 0,5 m z każdej strony wykopu”.

p.o. Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Prokurent

Urszula Drag

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT

Miroslaw Ellicki