

Piła, 8.11.2018

Dotyczy: Postępowania sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi serwisowe trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620, zlokalizowanych w elektrociepłowni EC Koszyce w Pile”. Nr postępowania 19/2018.

Zamawiający, Miejska Energetyka Ciepła w Pile, prowadzący postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na wykonanie zadania pn. „Usługi serwisowe trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620, zlokalizowanych w elektrociepłowni EC Koszyce w Pile”, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2016r. poz. 1020), niniejszym przekazuje wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

W związku z określonym przez Zamawiającego wymogiem w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5, biorąc pod uwagę fakt, iż agregaty są objęte gwarancją producenta, zwracamy się z prośbą o odpowiedź w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie tego warunku, tj. czy w przypadku określonym w pkt. a) będzie to dokument wystawiony przez producenta potwierdzający posiadanie statusu autoryzowanego serwisu GE Jenbacher, a w przypadku pkt. b) będzie to dokument wystawiony przez producenta potwierdzający, że Wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia, tj. prowadzenia obsługi serwisowej agregatów GE Jenbacher JMS620 dla Zamawiającego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Prosimy również o doprecyzowanie czy takie dokumenty mają być dołączone do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia wymagań zawartych w pkt 5 Załącznika nr 1 do SIWZ wymaga przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu wystawionego przez producenta - potwierdzającego posiadanie statusu autoryzowanego serwisu GE Jenbacher lub dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego, że Wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia, tj. prowadzenia obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym agregatów GE Jenbacher typu JMS 620 GS-N.L :

- 1) nr agregatu 1104319, nr silnika 1104291, nr generatora 605688/3
- 2) nr agregatu 1104308, nr silnika 1104310, nr generatora 605688/2
- 3) nr agregatu 1104323, nr silnika 1104299, nr generatora 605688/1

Zamawiający do złożenia ww. dokumentu/-ów wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotowej autoryzacji producenta przez cały okres realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy również dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego zdolność Wykonawcy do realizacji zamówienia.

Wyżej wspomniane dokumenty, składane na wezwanie Zamawiającego, mają na celu potwierdzić spełnianie przez oferowane usługi wymagań Zamawiającego, co do zachowania gwarancji producenta dla w/w agregatów, nie zaś spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które zdefiniowane zostały w pkt 4.2 i 4.3 SIWZ.

Pytanie nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie wymagań określonych w pkt. 4.3. ppkt. a) SIWZ dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był autoryzowanym serwisem producenta oraz bezwzględnie wypełnił wymogi gwarancyjne stawiane przez producenta (Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 5), tymczasem w pkt. 4.3. ppkt. a) SIWZ Zamawiający stawia warunek w zakresie posiadania doświadczenia co do usług obejmujących serwis gazowych agregatów kogeneracyjnych produkcji np. Jenbacher. Wykonawca nie posiadający doświadczenia w zakresie serwisu gazowych agregatów kogeneracyjnych produkcji Jenbacher lub posiadający doświadczenie w zakresie serwisu gazowych agregatów kogeneracyjnych produkcji innego producenta niż Jenbacher nie spełni warunków określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 5. W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie wymagań określonych w pkt. 4.3 ppkt. a) SIWZ.

Odpowiedź:


Zamawiający pozostawia postanowienia zawarte w pkt 4.3 lit a SIWZ bez zmian.


Pytanie nr 3:

W związku z faktem, iż agregaty są objęte gwarancją producenta oraz określonym przez Zamawiającego wymogiem w pkt. 4.3. ppkt. b) SIWZ dotyczącym osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, zwracamy się z prośbą o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych agregatów GE Jenbacher, tj. posiadających certyfikaty imienne potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach technicznych z zakresu silników gazowych GE Jenbacher, wystawione przez producenta GE Jenbacher i uprawniające do korzystania z kodu dostępowego na poziomie minimum „15” oraz do wykonywania prac serwisowych co 2000 godzin pracy i remontów pośrednich co 30000 godzin pracy agregatów włącznie dla silników typoszeregu „6”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia postanowienia zawarte w pkt 4.3 lit b SIWZ bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych

Ireneusz Różycki

Dyrektor
d/s technicznych-eksploatacyjnych
PROCURENT

Mirosław Elicki