

Piła, 18 luty 2019r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ Nr 03/2019 na „Budowę sieci i trzech przyłączy ciepłych w Pile” o treści:


W wykazie osób wyznaczonych do realizacji zadania nie ma wymagania w zakresie uprawnionego spawacza do spawania rurociągów ciśnieniowych (jest to podstawowy wymóg powszechnie obowiązujący i wymagany przez Zleceniodawców przy spawaniu rurociągów ciśnieniowych).

Czy należy załączyć dokumenty uprawnionego spawacza??

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert nie jest to wymagane. Każdy spawacz dopuszczony przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać uprawnienia do spawania stalowych rurociągów ciśnieniowych i okazać je na żądanie Zamawiającego. Zgodnie z pkt. 2 Projektów budowlano – wykonawczych, osoba dopuszczona do spawania musi wykonać spoiny w klasie B (według EN). Potwierdzeniem tego będzie przedstawienie sprawozdania z badań 100% spawów metodą radiograficzną lub ultradźwiękową, pod rygorem odmowy odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych
Ireneusz Różycki


Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT
Mirosław Elicki