



Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Kaczorska 20
tel. +48 / 67 215 16 01
faks +48 / 67 215 16 44

NIP 764-000-07-51
REGON 570006604
mecpila@mecpila.pl
www.mecpila.pl

Piła, 19 kwietnia 2019r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 8/2019 na „Remont dachów na kotłowniach należących do Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.” o treści:

1. Dotyczy remontu dachów budynku kotłowni w Starej Łubiance.
 - a) Drabinki wejściowe na dach przerobić czy wykonać nowe – proponuję zdecydowanie nowe.
 - b) Z uwagi na zły stan techniczny drabin czy inwestor dopuszcza wykonanie nowych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania nowych drabin wejściowych na dachy, parametry tak jak podano w SIWZ.
 - c) Montaż rynien pcv czy ocynkowane, czy też powlekane kolorowe, średnicy 150mm oraz montaż rur spustowych średnicy 100mm.
 - d) Czy orynowanie może być metalowe powlekane ze względu na dłuższy okres eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza orynowanie wyłącznie z PVC: rynna fi 150, rura spustowa fi 100.
 - e) Z uwagi na skorodowane wentylatory proponuję wymienić 4 sztuki na nowe.
 - f) Wentylatory nad halą kotłów są skorodowane czy inwestor dopuszcza wymianę na nowe.
Odpowiedź: Z uwagi na zły stan techniczny czterech wentylatorów nad halą kotłów, Zamawiający wymaga wymiany ich na nowe.

2. Dotyczy remontu dachu budynku łącznika kotłowni z budynkiem dostawnym w EC Koszyce.

- a) Czy można wymienić pas nadrynnowy, ponieważ przy demontażu papy zostanie uszkodzony.
- b) Ze względu na mały metraż opierzenia i słaby jego stan być może być wymienione na nowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany pasa rynnowego i opierzenia.

PROKURENT

Przemysław Lasota

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT
Mirostaw Elicki