

Piła, 10 kwietnia 2019

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o. o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 4/2019 na „Przebudowę i automatyzację układu termo-hydraulicznego ciepłowni KR-Kaczorska w Pile - CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA.

Poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

1. Czy w zakresie zadania jest wymiana rozdzielacza na nowy na poziomie palacza w hali kotłów?

Ad.1. Zamawiający nie przewiduje wymiany rozdzielacza na poziomie palacza w hali kotłów.

2. Prosimy o podanie liczby manometrów i termometrów, które mają być zainstalowane w ramach II etapu modernizacji?

Ad.2. W ramach drugiego etapu modernizacji przewiduje się montaż 18 termometrów oraz 23 manometrów.

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Prokurent
Urszula Drag

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych
Ireneusz Różycki