

Piła, 16 lipca 2019

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o. o. informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ Nr 14/2019 na „ETAP 2 Przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego ciepłowni KR-Kaczorska w Pile (część elektryczna i AKPiA).

Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego.

Pytanie: W związku z udzieloną odpowiedzią w dokumencie Wyjaśnienia\_SIWZ.pdf na pytanie nr 15 „Zamawiający nie posiada kodów źródłowych sterowników PLC nadzorujących pracę kotłów K3 i K5” prosimy o uszczegółowienie pkt. E2.8 g z SIWZ tzn. czego ma dotyczyć przegląd sterowników kotłów K3 i K5 (czy Zamawiający wymaga jakiejś ingerencji w konfigurację sterownika np. zmiana adresu IP lub w algorytm zaimplementowany w sterowniku)?

Odpowiedź:

W związku z przebudową układu termo-hydraulicznego kotłowni KR-Kaczorska w zakresie przeglądu serwisowego sterowników kotłów K3 i K5 należy wykonać odpowiednie modyfikacje algorytmów, zmiany adresów IP sterowników oraz uaktualnić obrazy synoptyczne na panelach operatorskich kotłów K3 i K5 uwzględniające zmiany układu hydraulicznego kotłowni po przebudowie.

Dyrektor  
d/s technicznych i eksploatacyjnych  
**PROKURENT**  
*Miroslaw Elicki*