istn.W150

PE100RC, PN10, Ø63

PVC 160, i=1,0%

~2200

~1600

-2,0m

płyta przeciwwirowa
120x120cm

~450

120

PE 100, SDR 17, Ø315X18,7

PE 100, SDR 17, Ø315X18,7

PE 100, SDR 17, Ø315X18,7

140

105

105

56

120

35

120

56

267

Zastawka naścienna
typ TZN 300

istniejąca komora odpływowa
-zabetonować odpływ
-skuć progi

B

A

płyta przeciwwirowa
40x40cm

250

146

391

120

56

56

przewód ssawny Ø100
zakończony nasadami strażackimi
110 z pokrywami
Przewód zainstalować na kołnierzowym
kolanie stopowym

564

440

113

C

otwór Ø200
łańcuch uszczelniający
ŁU-3 -14 ogniw

310

120

140

PE100RC, PN10, Ø63
Rurociąg zasilający
zbiornik w wodę

PVC 315, i=0,3%

120

60

otwór Ø95
łańcuch uszczelniający
ŁU-2 -7 ogniw

otwór Ø400
łańcuch uszczelniający
ŁU-6 -17 ogniw

C

PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ KOPACZ	64-920 Piła, Al.Powst.Wlkp.76C/1 e-mail: pawelkopacz@poczta.fm www.pracownia-kopacz.pl tel. 604-342-888, 604-272-623
Obiekt:	Przebudowa stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz z infrastruktura techniczną
Inwestor:	Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z.o.o. 64-920 PIŁA, ul. Kaczorska 20
Adres:	64-920 Piła, Ul. Śniadeckich, Dz. 51/2, Obr. 0008 Piła, Jedn. ew. 3011901_1 Piła
Stadium:	P.B.
Rysunek:	Zbiornik p. pożarowy rzut
Branża:	SANIT.
Projektował:	inż. Paweł Kopacz Upr.bud. nr ewid. WKP/0364/POOS/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Data:	11.2019
Sprawdził:	mgr inż. Małgorzata Gugała Upr.bud. nr ewid. WKP/0153/POOS/03 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. sanit.
Skala:	1:50
Opracował:	
Nr rys.:	2