

Piła 2013-05-29

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepna Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 9/2013 na „Projekt, wykonanie i dostawę węzłów indywidualnych” o treści:

Zgodnie z pkt 4.2 SIWZ „Zamawiający nie dopuszcza zmian w typach urządzeń m.in. w pozycjach od RE1 do RE8” Ponadto w załączniku nr 2 (Zestawienie elementów podstawowych węzła dla instalacji centralnego ogrzewania), Zamawiający umieścił zapis: „...należy zastosować standardowe rozwiązania producenta”.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów regulacyjnych i siłowników innego producenta niż Samson w węzłach wiszących o mocy poniżej 50 kW oraz w węźle wiszącym przy ul. Witaszka 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowania zaworów regulacyjnych i siłowników firmy Danfoss typu AMV.

Dyrektor
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Mirosław Elicki