

Piła 2014-01-02

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 29/2013 na „Budowę rurociągów ciepłych na terenie Galerii Piła” o treści:

1. *Czy Zamawiający posiada projekty organizacji ruchu celem zajęcia pasów drogowych. Kto ponosi koszty opłat za zajęcia pasów drogowych gruntów gminnych ul. 14-go lutego i Zakopiańska.*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w pkt 4.2 SIWZ wszelkie koszty za zajęcie pasów drogowych, w tym wykonanie projektów organizacji ruchu pokrywa Wykonawca.

2. *Jakiego rodzaju rury preizolowane należy przyjąć bez szwów czy ze szwem.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza żadnego wymogu w tym zakresie. Wybór należy do Wykonawcy.

3. *Z uwagi, iż większość sieci c.o. biegnie po terenach byłego „Zakładu Odlewni Żeliwa” mogą wystąpić stare fundamenty, gruzy czy Zamawiający poniesie koszty wymiany gruntu.*

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu. W większości teren przed budową Galerii Piła został oczyszczony przez wykonawcę obiektu. W przypadku wystąpienia gruzu należy postępować zgodnie z pkt 4.10 SIWZ.

Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu zmiany treści SIWZ polegającej na uzupełnieniu załącznika 6 do SIWZ w zakresie zestawienia elementów sieci w zadaniu nr 2 Budowa przyłącza do budynku głównego Dworca PKP. W załączeniu uzupełnienie.

Dyrektor
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Mirosław Elicki