

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 3/2015 na „Projekt, wykonanie i dostawę węzłów ciepłych” o treści:

Prosimy o podanie: pojemności stabilizatorów c.w.u. oraz z jakiego materiału mają być wykonane?

Odpowiedź: W zakresie zamówienia jest wykonanie projektu węzła ciepłego. Dobór urządzeń, w tym przypadku stabilizator jest po stronie projektanta. Zgodnie z pkt. 4.1. SIWZ „*Przy doborach urządzeń – w części dotyczącej ciepłej wody użytkowej, poza mocą zamówioną Wykonawca kierować się będzie również jednoczesnością poboru wynikającą z ilości mieszkań, pod rygorem wymiany urządzeń na większe na koszt Wykonawcy w przypadku nie zachowania powyższego warunku*”.

Stabilizator (w tym materiał z jakiego jest wykonany) musi być dopuszczony do stosowania w kontakcie z wodą pitną oraz posiadać atest PZH i znak CE.

Dyrektor
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Mirosław Elicki