

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 1/2016 na „Modernizację układu zasilania pompy obiegowej o mocy 250 kW na kotłowni rejonowej KR-Zachód w Pile” o treści:

1. *Pytanie do pkt 4.4.2.2. – Ze względu na współpracę przetwornicy z silnikami starej konstrukcji zachodzi konieczność zastosowania filtrów wyjściowych du/dt. Prosimy o potwierdzenie czy zastosować taki filtr.*

Odpowiedź: Tak, należy zastosować filtr przeciwzakłóceńowy.

2. *Pytanie do pkt 4.4.2.11. – W powołanym pkt została określona konieczność zastosowania przetwornicy z rozruchem ciężkim. Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania przetwornicy z przeciążalnością 150 %.*

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że zastosowana będzie przetwornica o mocy 250 kW o normalnej przeciążalności 110 %.

Dyrektor  
d/s techniczno-eksploatacyjnych  
**PROKURENT**  
Miroslaw Eliekt

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Tomasz Kamiński



Sawolki