

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 2/2016 na „Przebudowę rurociągów ciepłych przy ulicy Żeleńskiego – Kolbego w Pile” o treści:

1. *W przypadku wystąpienia konieczności wymiany gruntu na trasie sieci c.o. (gruz powojenny) – czy zamawiający dodatkowo zapłaci za wymieniony zakres prac?*


Odpowiedź: SIWZ nie przewiduje wystąpienia gruzu powojennego na trasie budowanej sieci ciepłej, w związku z czym nie przewidujemy dodatkowej zapłaty. Ewentualny grunt do wymiany będzie pochodził z nadmiaru ziemi, która pozostanie po wykonaniu robót technologicznych, gdyż część objętości gruntu rodzimego zastąpiona zostanie rurociągami preizolowanymi oraz piaskiem wykorzystanym na podsypkę i obsypkę.

2. *Na trasie występuje wysoki poziom wód gruntowych (tereny blisko rzeki, torfowiska), w przypadku gdyby wystąpiła taka potrzeba, jak rozliczane będą odwodnienia wykopów?*

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje konieczności odwodnienia wykopów. Posadowienie projektowanych rurociągów ciepłych planowane jest na głębokości mniejszej od głębokości lustra wody gruntowej.

PREZES ZARZĄDU

  
Tomasz Kamiński

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
PROKURENT  
  
Jacek Żłobiński



Smolek