

Piła 2011-07-28

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców dotyczące Warunków Zamówienia Nr 20/2011 na „Projekt i wykonanie przyłączy sieci c.o. wysokich parametrów” o treści:

1. Dotyczy zadania A i C:
 - a. Kto jest właścicielem ulic i pasów drogowych na terenie sieci c.o. (celem uwzględnienia opłat za zajęcie pasów drogowych)?
Odp. Zarząd Dróg I Zieleni w Pile.
 - b. Czy przy wystąpieniu gruzu (tereny ul. Warsztatowej i okolicy to składowisko gruzu powojennego) Zamawiający uwzględni opłaty przy konieczności wymiany gruntu w pasach drogowych (celem uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu)?
Odp. Nie przewidziano wymiany gruntu.
2. Dotyczy zadania C:
 - a. Czy odcinek w pasie zieleni wzdłuż ulicy Warsztatowej leży w pasie drogowym?
Odp. Tak.
 - b. Czy wejście do węzła w punkcie 17 budynku przy ul. Warsztatowej nie koliduje z istniejącym gazociągiem (szafka przyłączeniowa)?
Odp. Nie koliduje.
3. Dotyczy zadania A:
 - a. Czy odcinek sieci c.o. wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej i Lotniska leży w ulicy czy poza nią?
Odp. Odcinek wzdłuż ul. Kołobrzeskiej leży poza ulicą. Położenie odcinka sieci wzdłuż Lotniska zostanie określone w projekcie budowlanym przygotowanym przez Wykonawcę. Zgodnie z załącznikiem nr 4 Warunków Zamówienia (Program funkcjonalno – użytkowy) pkt. 2.14 – przed przystąpieniem do składania oferty zalecana jest wizja lokalna.
 - b. Czy przejścia sieci c.o. przez ul. Kołobrzeską należy wykonać wykopem otwartym?
Odp. Tak.
4. Czy zadania A, B, C, będą traktowane przy ocenie jako jedna cena końcowa oferty, czy rozpatrywane jako osobne oddzielne ceny ofertowe (WZ, pkt. 3 str.4)?
Odp. Oddzielnie, zgodnie z opisem na stronie 4 WZ.

5. Jakie rury preizolowane przyjąć – ze szwem czy bez szwu?
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu wariantów.
6. Jaka jest granica lat gwarancji na roboty (nie określone w WZ)?
Odp. Od 36 do 60 miesięcy.

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych

Mirosław Elicki