

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.05.2016 r. wpłynęło kolejne zapytanie dotyczące SIWZ Nr 7/2016 na „Budowę i modernizację rurociągów ciepłych w Pile”, w zakresie: Zad. nr 3. Wymiana uszkodzonych rurociągów ciepłych przy ul. Dzieci Polskich – etap II, o treści:

*Na jakiej długości należy zdemontować istniejący kanał ciepłowniczy? (brak informacji na przekrojach, a według rzutów od pkt 1 do pkt 2 oraz od pkt 5 do pkt 6 w większości pokrywają się trasy sieci).*

Odpowiedź: Do demontażu należy przyjąć następujące długości rurociągów preizolowanych:

Ø 219/315 – 170 mb

Ø 76/140 – 16 mb

Ø 48/110 – 16 mb

Dyrektor  
d/s techniczno-eksploatacyjny  
**PROKURENT**  
Miroslaw Elicki

