

Piła, 14 czerwca 2018r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o. o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 13/2018 oraz Nr 14/2018 na „Termomodernizację i przebudowę pomieszczeń budynku administracyjnego MEC Piła Sp. z o.o.”.

Poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

1. Czy projekt zakłada wykonanie stropu drugiej kondygnacji?
Ad.1. Projekt zakłada wykonanie stropu nad drugą kondygnacją.
2. Czy okładzina elasholit ma być ujęta na każdej stronie elewacji?
Ad.2. Elewację północną należy wykonać bez elastolithu – zamiennie zastosować tynk silikatowy.
3. Czy elementy szklane balustrad zabezpieczające okna należy ująć w wycenie ?
Ad.3. W ofercie nie należy uwzględniać szklanych elementów balustrad zabezpieczających okna.
4. Czy na etapie I i II należy podać kierowników posiadających uprawnienia do kierowania instalacjami sanitarnymi, a także elektrycznymi, jeśli te etapy nie obejmują ich zakresu prac. (dotyczy informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, załącznik nr 4 i 5) ?
Ad.4. Z uwagi na zakres prac przewidzianych do wykonania w etapach I i II obejmujące również branże elektryczną i sanitarną (demontaże instalacji, montaż instalacji odgromowej, montaż rynien wraz z odprowadzeniem wody deszczowej) w ofercie należy wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia branży sanitarnej i elektrycznej szczegółowo opisanymi w pkt. 5.7 SIWZ.
5. Jeden z Wykonawców poprosił o zmianę terminu składania ofert na dzień 22.06.2018r.
Ad.5. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wprowadzono następujące zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

- zrezygnowano z realizacji windy,
- nastąpiła zmiana klatki schodowej w strefie windy i sanitariatów – wraz z SIWZ załączono rzut parteru zmiany i rzut piętra zmiany,
- wprowadzono zmianę przeszkleń EI15 w komunikacji na ściany murowane w poziomie parteru i piętra – załączony – rzut parteru zmiany, rzut piętra zmian,
- na elewacji od strony północnej zrezygnowano z elastolithu – wykończenie elewacji tynk silikatowy,
- zrezygnowano z żaluzji elewacyjnych przy fasadach oznaczonych symbolem „4”,
- skrócono zadanie dachu do osi „5”,
- przy oknach zrezygnowano z elementów oznaczonych „Z”. Okna otwierane uchylne.

CZŁONEK ZARZĄDU ds. technicznych

Ireneusz Różycki

Dyrektor techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT

Mirosław Elicki