

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa źródła kogeneracyjnego KR – Zachód w Pile, nr ref.: 3/2020**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), złożonymi w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. **udziela wyjaśnień** w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) (ustawa Pzp):

/pytania Wykonawców są numerowane wg kolejności wpływu, a numeracja jest kontynuowana w kolejnych pismach/

12. Proszę o wyjaśnienie zapisu: „Dostawa i montaż instalacji utrzymującej wymienniki spaliny / woda w odpowiedniej czystości gwarantującej utrzymanie deklarowanej sprawności układu kogeneracyjnego”, o jaką instalację Państwu chodzi? Według informacji od producentów wymienników niezbędne jest zapewnienie jakości wody o odpowiednich parametrach, regularne czyszczenie wymienników oraz zapewnienie odpowiedniej izolacji, czy w powyższym zapisie oczekujecie Państwo wykonania dodatkowych czynności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że poprzez zapis znajdujący się w części opisowej PFU - punkt 1.1, iż w zakresie inwestycji jest: *dostawa i montaż instalacji utrzymującej wymienniki spaliny / woda w odpowiedniej czystości gwarantującej utrzymanie deklarowanej sprawności układu kogeneracyjnego* – Zamawiający oczekuje dostawy i montażu instalacji utrzymującej odpowiednią czystość powierzchni wymiany ciepła od strony spalin, w trakcie pracy agregatów kogeneracyjnych. W/w instalacja powinna ograniczyć do minimum konieczność zatrzymywania agregatów w celu rozkręcania wymienników i ich czyszczenia z osadów powstających na ściankach wymiennika po stronie spalin.

Piła, 7 kwietnia 2020 r.

---

/kierownik Zamawiającego/