



Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Kaczorska 20
tel. +48 / 67 215 16 01
faks +48 / 67 215 16 44

NIP 764-000-07-51
REGON 570006604
mecpila@mecpila.pl
www.mecpila.pl

Piła, 13 kwietnia 2021r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego nr 5/2021 na „Projekt, budowę i dostawę 12 szt. węzłów ciepłych”.

Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z o.o., informuje że jeden z Wykonawców przesłał zapytanie dotyczące postępowania. Poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Bardzo proszę o informację jaki regulator różnicy ciśnień należy dostarczyć luzem w węźle przy ul. Kr. Jadwigi 23.

W załączonych od Państwa materiałach podany jest 45-4 dn25 kv-6,3 (niestety taki regulator nie istnieje).

Odpowiedź: Dla węzła przy ul. Królowej Jadwigi 23 należy zastosować regulator różnicy ciśnień 45-4 dn25 kv-8.



Unia Europejska
Fundusz Spójności

