

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USŁUGI SERWISOWE DWÓCH AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER JMS620 ORAZ JEDNEGO JMS612 ZLOKALIZOWANYCH W ELEKTROCIĘPŁOWNI EC-ZACHÓD W PILE

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dotyczących dwóch agregatów kogeneracyjnych produkcji Jenbacher typu JMS620 oraz jednego typu JMS612 zlokalizowanych w EC-Zachód w Pile, przy ulicy Krzywej w okresie od dnia przekazania do eksploatacji do końca gwarancji producenta (gwarancja obejmuje okres 36 m-cy od dnia uruchomienia każdego agregatu). Przewidywany termin oddania urządzeń do eksploatacji to 1.01.2022 r., natomiast przewidywany termin pierwszego uruchomienia agregatów: 1.12.2021r.

Kompleksowa obsługa serwisowa agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620 i JMS612 obejmuje przeglądy okresowe, opiekę serwisową oraz czynności naprawcze w przypadku awarii wraz z dostawą wszystkich wymaganych części zamiennych.

2. Wymagany zakres czynności:

Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów planowych po każdych 2 000 godzin pracy musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją producenta Jenbacher dla przedziału czasowego objętego niniejszym postępowaniem.

Zakłada się, że liczba motogodzin w okresie planowanej umowy serwisowej nie przekroczy 30 000 dla każdego agregatu.

3. Części zamienne.

Dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych lub tzw. zamienników, które nie spowodują utraty gwarancji producenta, tj. firmy Jenbacher, o równoważnej jakości.

4. Agregaty objęte są gwarancją producenta do 36 miesięcy od dnia uruchomienia każdego agregatu.

W związku z warunkiem utrzymania gwarancji wymaga się, aby Wykonawca:

- a) był autoryzowanym serwisem producenta zdolnym wykonać przedmiot zamówienia lub
- b) był podmiotem zdolnym do wykonania zamówienia, który bezwzględnie wypełni wymogi gwarancyjne stawiane przez producenta urządzeń.

Zamawiający w § 7 Wzoru umowy zawarł sankcje związane z niedotrzymaniem ww. wymagań na etapie realizacji zamówienia.

5. Zasady wykonywania serwisu bieżącego oraz kompleksowej opieki serwisowej agregatów zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

6. Gwarancja

1. Wykonawca zapewnia należytą staranność wykonania przedmiotu Umowy, wysoką jakość użytych materiałów, terminowość oraz właściwą jakość wykonania, zabezpieczającą m.in. utrzymanie aktualnie trwającej gwarancji producenta.
2. Na wykonane czynności przeglądów serwisowych Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.
3. Na dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.