

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *USŁUGI SERWISOWE DWÓCH AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER JMS620 ORAZ JEDNEGO JMS612 ZLOKALIZOWANYCH W EC-ZACHÓD W PILE*, nr ref.: 16/2021**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), złożonymi w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. **udziela wyjaśnień** w trybie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) (ustawa Pzp):

/pytania Wykonawców są numerowane wg kolejności wpływu, a numeracja jest kontynuowana w kolejnych pismach/

1. Czy zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres działań wraz z częściami zamiennymi i szybko zużywalnymi (co jest jasne w kontekście aneksu numer 1) w tym płyny takie jak olej, glikol...?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zarówno dostawa oleju jak i glikolu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. W formularzu ofertowym jest mowa o częściach zamiennych, zatem nie powinno się w nim uwzględniać płynów eksploatacyjnych.

Piła, 8 listopada 2021 r.

PROKURENT

  
Przemysław Lasota

/kierownik Zamawiającego/

PROKURENT

  
Mirosław Ellicki