

Piła, 9 listopada 2021r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego nr 21/2021 na „Projekt, budowę i dostawę 9 szt. węzłów ciepłych”.

Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z o.o., informuje że jeden z Wykonawców przesłał zapytanie dotyczące postępowania. Poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

W związku z brakiem dostępności na rynku modułu telemetrycznego do sieci Ethernet ETH2 firma DORTECH proponuje zastosowanie zamiennika.

Oczekiwanie na moduł telemetryczny ETH2 wynosi co najmniej 6-8 tygodni, za 2-3 tygodnie mamy ponowić zapytanie.

*Firma DORTECH proponuje zmienić zestaw odczytowy z kompletu RUT230 + ETH2 na **zestaw router TRB145 z konwerterem MBus10 RS232** który skonfigurowany będzie pod Piłę. Czas oczekiwania na powyższe urządzenia wynosi 14 dni roboczych.*

Bardzo proszę o informację czy możemy zastosować powyższe zamienniki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zaproponowanych zamienników. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia spowodowanych ww. wyjaśnieniami Wykonawcy, Zamawiający skłonny będzie odczekać na dostawę modułów ETH2.

PROKURENT

Przemysław Lasota

PROKURENT

Miroslaw Elicki