

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## Zestawienie elementów podstawowych dla węzła c.o.+c.w. lub c.o.+ went.+c.w.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	urządzenia	producent urządzenia	szt
1	2	3	4	5
<b>Wymienniki z płaszczem izolacyjnym</b>				
W1	Wymiennik c.o. + izolacja wymiennika	wymiennik płytowy lutowany miedzią	np. Alfa Laval, APV	1
W2	Wymiennik c.o. + izolacja wymiennika	wymiennik płytowy lutowany miedzią	np. Alfa Laval, APV	1
<b>Układ regulacji temperatury - pogodowy</b>				
RE1	Regulator pogodowy	ECL Comfort 310 - A266 lub TROVIS 5573-1	Danfoss lub Samson	1
RE2	Czujnik temperatury zewnętrznej	PT-1000		1
RE3	Czujnik temperatury c.o. i powrót wysoka strona	PT-1000 zanurzeniowy		2
RE4	Czujnik temperatury c.w. i powrót wysoka strona	PT-1000 zanurzeniowy		2
RE5	Napęd elektryczny c.o.	AMV33 lub 5825-10		1
RE6	Zawór regulacyjny c.o.	typ 3222 lub VM-2 Dn___-kv___		1
RE7	Napęd elektryczny c.w.	AMV33 lub 5825-13		1
RE8	Zawór regulacyjny c.w.	typ 3222 lub VM-2 Dn___-kv___		1
RE9	Termostat bezpieczeństwa zanurzeniowy - zastosować na czujnikach osłonę ze stali nierdzewnej	ST-1 (ST-2 dla węzła nr 5) lub STB 5345	Danfoss lub Samson	2
<b>Układ reg. różnicy ciśnień</b>				
RDP1	Regulator różnicy ciśnień (zakres nastaw 20-100kPa)	typ 45-4 lub AVP, Dn___, kv___ (nastawa: ___kPa)	Samson lub Danfoss	1
RDP2	Zawór dławiący	ZWD1-6-R-S	Polna	1
<b>Pompa obiegowa</b>				
POM1	Pompa c.o.	typu Magna lub Stratos	Grundfos lub Wilo	1
POM2	Pompa c.w.u. - cyrkulacyjno-ładująca	typu Alpha2 lub Stratos		1
<b>Układ pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa</b>				
C1	Ciepłomierz Multical 403 lub Ultraheat UH 50 wraz z modułem M-bus	Qn=___m <sup>3</sup> /h, Dn___	Kamstrup lub Landis+Gyr	1
C2	Ciepłomierz Multical 403 lub Ultraheat UH 50 wraz z modułem M-bus - podlicznik c.o.	Qn=___m <sup>3</sup> /h, Dn___		1
<b>Układ zabezpieczenia instalacji</b>				
NW1	Naczynie wzbiorcze membranowe	zgodnie z zał. nr 4	Reflex	1
ZB1	Zawór bezpieczeństwa c.o.	SYR 1915 - ___ - 0.5 MPa	Husty	ilość wg obliczeń
ZB2	Zawór bezpieczeństwa c.w.u.	SYR 2115 - ___ - 0.6 MPa		ilość wg obliczeń
<b>Uzupełnianie zładu instalacyjnego</b>				
UZ1	Wodomierz wody gorącej (PN16; 90°C)	JS 90-1.6 NK	Apator	1
<b>Układ pomiarów miejscowych</b>				
P1	Manometry - strona instalacyjna	Model 110.10 100mm; 0÷1.0 MPa; kl.1.6	Wika	3
P2	Manometry - strona sieciowa	Model 110.10 100mm; 0÷1.6 MPa; kl.1.6	Wika	1
P3	Termometry - strona instalacyjna	Model A46.100 0÷120°C	Wika	3
<b>Zawory odcinające do wspawania - str. sieciowa</b>				
ZS1	Uzupełnianie zładu instalacyjnego	DZT; PN16; Dn15 do wspawania z rączką	Broen	1
ZS2	Spinka sieci	DZT; PN16; Dn15 do wspawania z rączką	Broen	2
ZS3	Odcięcie obiegu c.o.	DZT; PN16; Dn ___ do wspawania z rączką	Broen	2
ZS4	Odcięcie obiegu c.w.u.	DZT; PN16; Dn ___ do wspawania z rączką	Broen	2
ZS5	Spusty	DZT; PN16; Dn15 do wspawania z rączką	Broen	2
ZS6	Odpowietrzenia	DZT; PN16; Dn15 do wspawania z rączką	Broen	3
ZS7	Odmulanie	DZT; PN16; Dn ___ do wspawania z rączką	Broen	1

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	urządzenia	producent urządzenia	szt
1	2	3	4	5
ZS8	Odcięcie główne węzła - dotyczy węzłów nr 4 i 5 (ul. Królowej Jadwigi)	DZT; PN16; Dn ___ do spawania z rączką	Broen	2
<b>Zawory odc. gwintowane - str. instalacyjna</b>				
Z11	Odcięcia c.o.	ONYX Dn___ (z dzwignią)	Valvex	2
Z12	Odcięcie c.w.u.	ONYX Dn___ (z dzwignią)	Valvex	3
Z13	Odcięcia cyrkulacji	ONYX Dn___ (z dzwignią)	Valvex	2
Z14	Odcięcie z.w.	ONYX Dn___ (z dzwignią)	Valvex	2
Z15	Spusty	ONYX Dn15 z dzwignią	Valvex	3
Z16	Odmulanie	ONYX Dn___ (z dzwignią)	Valvex	1
Z17	Uzupełnianie zładu instalacyjnego	ONYX Dn15 z dzwignią	Valvex	1
Z18	Złącze samoodcinające	SU	Reflex	1
<b>Zawory zwrotne</b>				
ZZ1	Zawór zwrotny - cyrkulacja	typ 601	Socla	1
ZZ2	Zawór antyskażeniowy z.w.	typu EA	Honeywell	1
<b>Urządzenia oczyszczające</b>				
O1	Str. sieciowa	FOM-bis, Dn___	Euro-Term	1
O2	Str. sieciowa - powrót	FS-1, Dn___	Polna	1
O3	Str. instalacyjna c.o.	FOM-bis, Dn___	Euro-Term	1
O4	Str. instalacyjna cyrkulacji c.w.	FSM-3, Dn___	Polna	1
O5	Str. instalacyjna z.w.	FSM-3, Dn___	Polna	1
<b>Układ sterowania węzła ciepłego</b>				
E1	Rozdzielnia zasilająco-sterownicza <b>UWAGA: dla węzłów nr 1 - 3 (ul. Grottgera) zastosować obudowę metalową o wymiarach: 800x600x300 mm</b>	RM / IP 54 / SAREL		1
<b>Elementy pozostałe</b>				
I1	Odpowietrznik automatyczny	1/2"	Valvex	1
I2	Izolacja termiczna	w folii PCV	Steinonorm	1
I3	Wodomierz z.w.	JS ___ NK	Apator	1
I4	Reduktor ciśnienia z manometrem - nastawa 4 bar	np. D 06F-___A z manometrem	Honeywell	1
I5	Stabilizator c.w. + izolacja	zgodnie z zał. nr 4	Termen	1