

Piła 2012-04-26

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ Nr 12/2012 na „Projekt, dostawę i montaż sześciu kompaktowych węzłów ciepłych” o treści:

- 1. Czy w węzłach zasilających stacje mieszkaniowe (typu logotermy) można zastosować zamiast układu szeregowego składającego się z 2 wymienników jeden wymiennik dwustopniowy sześciopięciodzienny.*
- 2. Czy w węzłach dwufunkcyjnych dla układu przygotowania ciepłej wody użytkowej można zastosować zamiast układu szeregowego składającego się z 2 wymienników jeden wymiennik dwustopniowy sześciopięciodzienny.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązania.

Dyrektor  
Ds. techniczno-eksploatacyjnych

*Mirosław Elicki*